台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

委託單位： 法務部矯正署基隆看守所
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD26303941001
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 基隆市信義區崇法街64號(炊場)

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 115年03月09日10時15分
收樣時間： 115年03月09日
報告日期： 115年03月13日
報告編號： NPD26303941001
聯 絡 人： 李宜真

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	飲用水水質標準
大腸桿菌群	<1 (MPN/100 mL)	NIEA E215.53C	6 (MPN/100 mL)
自由有效餘氯	0.36 (mg/L)	NIEA W408.51A	0.2~1.0 (mg/L)
以下空白			

備註：
1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)。
2. 本報告共1頁。
3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：孫宏潔代

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站https://www.sgs.com.tw/terms-of-service閱覽，凡電子文件之格式依https://www.sgs.com.tw/terms-of-service之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939　f (886-2) 2299-3261　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

委託單位： 法務部矯正署基隆看守所
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD26303941001
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 基隆市信義區崇法街64號(炊場)

檢測目的： -----
採樣時間： 115年03月09日10時15分
收樣時間： 115年03月09日
報告日期： 115年03月13日
報告編號： NPD26303941002
聯 絡 人： 李宜真

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	飲用水水質標準
總菌落數	<5 (CFU/mL)	NIEA E203.56B	100 (CFU/mL)
以下空白			

備 註：
1. 本報告共1頁。
2. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ND＜MDL″表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″<檢量線最低濃度值″表示，並括號註明實測值。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。
5. 總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站https://www.sgs.com.tw/terms-of-service閱覽，凡電子文件之格式依https://www.sgs.com.tw/terms-of-service之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939　f (886-2) 2299-3261　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

委託單位： 法務部矯正署基隆看守所
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD26303941001
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 基隆市信義區崇法街64號(炊場)

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 115年03月09日10時15分
收樣時間： 115年03月09日
報告日期： 115年03月13日
報告編號： NPD26303941001
聯 絡 人： 李宜真

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	飲用水水質標準
大腸桿菌群	<1 (MPN/100 mL)	NIEA E215.53C	6 (MPN/100 mL)
自由有效餘氯	0.36 (mg/L)	NIEA W408.51A	0.2~1.0 (mg/L)
以下空白			

備 註：
1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
   採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)。
2. 本報告共1頁。
3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ND＜MDL″表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″<檢量線最低濃度值″表示，並括號註明實測值。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：孫宏潔

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站https://www.sgs.com.tw/terms-of-service閱覽，凡電子文件之格式依https://www.sgs.com.tw/terms-of-service之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE 5649739

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

委託單位：法務部矯正署基隆看守所
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NPD26303941001
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：-----
採樣地點：基隆市信義區崇法街64號(炊場)

檢測目的：-----
採樣時間：115年03月09日10時15分
收樣時間：115年03月09日
報告日期：115年03月13日
報告編號：NPD26303941002
聯 絡 人：李宜真

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	飲用水水質標準
總菌落數	<5 (CFU/mL)	NIEA E203.56B	100 (CFU/mL)
以下空白			

備註：
1. 本報告共1頁。
2. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。
5. 總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻榕

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站https://www.sgs.com.tw/terms-of-service閱覽，凡電子文件之格式依https://www.sgs.com.tw/terms-of-service之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939　f (886-2) 2299-3261　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group